

	CMU - BT COSTI MEDI UNITARI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN B.T.	Allegato a MCC Dicembre 2018 Pag. 1 di 1
---	--	---

Tipologia di impianto		Costo/km (k€)	Costo/n (k€)
Linea con sostegni e fondazioni	Linea in cavo aereo precordato AL fino a 35 mm2 (esclusi costi delle servitù)	35,58	
Linea con sostegni e fondazioni	Linea in cavo aereo precordato AL fino a 70 mm2 (esclusi costi delle servitù)	36,70	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo per derivazioni su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù)	73,70	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo AL 150 mm2 su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù)	90,44	
Interruttore di Cabina secondaria	Nuova uscita in cabina secondaria (posa interruttore)		0,33
	Armadio stradale di derivazione		0,89