

Rapporto annuale degli output – artt. 58 e 59 del TIQD - Dati al 31/12/2025						
L'impresa di distribuzione	Descrizione sintetica dell'impresa e della realtà servita					
	Personale in servizio	(n)	281			
La rete di distribuzione		(n)	Trasformatori AT/MT (n)	Potenza installata (MVA)		
	Cabine primarie	29	46	1329		
		(n)	Trasformatori MT/BT (n)	Potenza installata (MVA)		
	Cabine secondarie	4544	4015	980		
			Conduttori nudi (km)	Cavi aerei (km)	Cavi interrati (km)	Totale (km)
	Linee AT	0	0	0	0	
	Linee MT	740,85	295,88	2635,59	3672,32	
	Linee BT	18,72	750,46	8612,41	9381,59	
	Utenti MT	1116	(n)			
	Utenti BT	346305	(n)			
Indicatori di performance		Tutte le cause e tutte le origini		Altre Cause E Origine MT e BT		
		Area Provincia di Trento competenza SET		Area Provincia di Trento competenza SET		
	a) durata media per utente delle interruzioni (lunghe) senza preavviso	16,72		11,21 (minuti)		
	b) numero medio per utente delle interruzioni (lunghe e brevi) senza preavviso	1,28		0,73 (n)		
	c) durata media per utente delle interruzioni con preavviso	39,34		(minuti)		
	d) episodi di interruzioni rilevanti ex art. 68 del TIQD	Nel corso dell'anno 2025, non ci sono state interruzioni che hanno superato i limiti indicati nella tabella inserita nell'articolo 68 del TIQD				
		Precipitazioni nevose di particolare intensità in grado di provocare la formazione di manicotti di ghiaccio o neve Area Provincia di Trento competenza SET		Cadute di alberi di alto fusto su linee aeree, al di fuori della fascia di rispetto Area Provincia di Trento competenza SET		
	e) indice di rischio	Vedi planimetria allegata		Vedi planimetria allegata		
	Totale perdite (%)					
f) perdite di energia elettrica	2,12					
Contributi pubblici	Intervento	Fonte di finanziamento	Costo di investimento complessivo (€)	Totale contributo aggiudicato (€)	Quota di contributo incassata nell'anno n-1 (€) *	Totale contributo incassato (€)
	Nel corso dell'anno 2025, non sono stati aggiudicati né ricevuti contributi pubblici, da parte di SET Distribuzione					